${\rm DOI_{1}} 10.\,11918/202004112$

1 000 kV 特高压变电构架风荷载特性

李方慧1,唐浩1,支旭东2,3

(1. 黑龙江大学建筑工程学院,哈尔滨150086;2. 结构工程灾变与控制教育部重点实验室(哈尔滨工业大学),哈尔滨150090;3. 土木工程智能防灾减灾工业和信息化部重点实验室(哈尔滨工业大学),哈尔滨150090)

摘 要:利用1000 kV 特高压变电构架在均匀流、A 类和 B 类地貌高频底部测力天平风洞试验同步测量的基底弯矩和反力的时程数据,对变电构架整体及节段模型的气动力系数功率谱以及均值、均方根、峰度和偏度等统计特性对比分析,详细考察风向、地貌等因素对风荷载特性的影响规律并探讨不同流场下输电构架整体与节段模型的气动力特性比例关系。研究结果表明:以A 节段模型为例,0°风向均匀流场、A 类和 B 类地貌下 C_x 均值和均方根值之比分别为 1:1.58:1.57 和 1:1.60:1.59,与 之对应, C_y 均值和均方根值之比分别为 1:7.00:7.57 和 1:1.53:1.30.整体和各节段模型对比分析发现,90°风向均匀流场下整体模型与四个节段模型 C_x 的均值和均方根值之比分别为 1:0.02:0.26:0.22:0.38 和 1:0.06:0.37:0.32:0.41, C_y 的均值和均方根值之比分别为 1:0.47:0.58:0.44:0.70.基于时域和频域的综合对比分析明确 1 000 kV 特高压 变电构架的最不利风向角以及设计风荷载的取值,为工程设计提供参考。

关键词: 特高压变电构架;风洞试验;风荷载特性;气动力系数;风向角

中图分类号: TU392.6 文献标志码: A 文章编号: 0367-6234(2021)04-0129-07

Wind load characteristics of 1 000 kV UHV substation frame

LI Fanghui¹, TANG Hao¹, ZHI Xudong^{2,3}

(1. College of Civil Engineering, Heilongjiang University, Harbin 150086, China; 2. Key Lab of Structures Dynamic Behavior and Control (Harbin Institute of Technology), Ministry of Education, Harbin 150090, China; 3. Key Lab of Smart Prevention and Mitigation of Civil Engineering Disasters (Harbin Institute of Technology), Ministry of Industry and Information Technology, Harbin 150090, China)

Abstract: With time series data of base bending moments and forces simultaneously measured by high frequency force balance (HFFB) wind tunnel test of 1 000 kV ultra-high voltage (UHV) substation frame in uniform flow, terrain A, and terrain B, the power spectrum density (PSD) and statistical characteristics such as mean value, root mean square (RMS), kurtosis, and skewness of aerodynamic coefficients of the whole substation frame and segment models were compared and analyzed. The influence rules of wind direction, terrain type, and other factors on the wind load characteristics were investigated, and the proportional relationship of aerodynamic force coefficient characteristic between the overall model and segment models of the substation structure under different flow fields was discussed. Results show that taking segment model A as an example, the ratio of mean values of C_x in uniform flow field, terrain A, and terrain B landforms at 0° wind direction was 1:1.58:1.57 and that of its RMS values was 1:1.60:1.59. Correspondingly, the ratios of mean values and RMS values of C_y were 1:7.0:7.57 and 1:1.53:1.30, respectively. Contrastive analysis of the overall model and various segment models demonstrates that in the uniform flow field at 90° wind direction, the ratios of mean values and RMS values of C_x for the overall model and four segment models were 1:0.02:0.26:0.22:0.38 and 1:0.06:0.37:0.32:0.41, respectively. While the ratios of mean values and RMS values of C_{γ} were 1:0.46:0.57:0.43:0.69 and 1:0.47:0.58:0.44:0.70, respectively. The most unfavorable wind direction and design wind load of 1 000 kV UHV substation frame were determined by comprehensive comparative analysis of time and frequency domains, which provides reference for engineering design. Keywords: ultra-high voltage substation frame; wind tunnel test; wind load characteristics; aerodynamic force coefficient; wind direction

1000 kV 特高压变电构架是十分重要的生命线 工程,输电能力强,效率高,枣庄等一批1000 kV 输

作者简介:李方慧(1978—),男,教授,硕士生导师;

通信作者: 支旭东, zhixudong@163. com

变电工程逐步兴建.由于其轻质、高柔、阻尼小的特性,属于典型的风敏感结构。在强风和地震作用下, 其结构会产生剧烈的振动,引起杆件变形或断裂,严 重的会导致整个结构倒塌^[1]。目前,DL/T 5154— 2012《架空输电线路杆塔结构设计技术规定》^[2]等 规范尚未对1000 kV 特高压变电构架风荷载给出

收稿日期: 2020-04-20

基金项目:山东电力工程咨询院有限公司资助(37-2018-24-K0005)

支旭东(1977—),男,教授,博士生导师

明确的计算条款。因此,开展该类结构的风荷载特 性研究具有重要意义。

国内外的一些专家学者对变电构架抗风关键问题进行了一系列研究。文献[3-8]利用气弹模型风洞试验、高频天平测力试验和数值模拟等手段对500 kV 输电塔架风荷载体型系数、风振响应以及塔线体系耦合振动效应进行了全面而细致的研究,形成了较为成熟的计算理论和实用设计方法。相比而言,1000 kV 输电构架塔身较高、刚度沿高度分布不均匀,结构抗风分析更加复杂。文献[9-11]对1000 kV特高压变电构架风荷载分布特性及等效静风荷载进行研究。文献[12]对输电线塔架顺风向荷载效应进行研究。文献[13-16]应用高频测力天平技术对800 kV 和1100 kV 特高压输电塔架体型系数、风振响应等开展研究。此外,输电构架的塔-线气动阻尼、结构疲劳以及下击暴流作用^[17]等方面也是研究热点,本文不展开叙述。

上述研究主要集中在 500 kV 和 800 kV 特高压 变电构架风工程研究,而对 1 000 kV 特高压输电塔 架风荷载分布特性的研究正在逐步展开,目前尚缺 乏系统的研究。本文采用 3D 打印技术制作 1 000 kV 特高压变电构架整体和节段的风洞试验刚性缩尺模型,在均匀流、A 类和 B 类三种地貌下完成高频天平测力风洞试验,利用采集的气动力系数时程数据详细考察1000 kV 变电构架整体以及各节段结构在不同风向、地貌类型下气动力系数均值、均方根值、峰度和偏度等统计特性及功率谱变化规律并分析作用机理,从而指导工程实践。

1 风洞试验

1.1 试验设备

高频底部天平测力风洞试验在哈尔滨工业大学 风洞与浪槽联合实验室完成,小试验段截面宽 4.0 m,高3.0 m,长25 m,配有自动转盘系统,转盘 直径2.4 m,可实现0°~360°任意角度调节,风洞气 动轮廓如图1所示。高频测力天平试验采用ATI六 分力传感器(图2),型号为ATI delta ip68 si -660-60, 采样频率为1000 Hz,每个样本采样时间60 s。试 验中采用固定于自动上下移动支架上的Cobra Probe 眼镜蛇三维脉动风速仪测量风速剖面及参考 风速。



图1 风洞气动轮廓

Fig. 1 Aerodynamic profile of wind tunnel

1.2 试验模型

1000 kV 特高压变电构架为空间网格结构,由 左右两个独立塔架和中间横梁组成,杆件截面形式 为圆钢管,原型结构轮廓尺寸为高70 m,宽49 m (图3)。为了详细考察不同高度塔架的风荷载变化 特性分别在均匀流场、A 类地貌和 B 类地貌三种流



Fig. 3 Structure of substation frame

图 2 ATI 六分力传感器

Fig. 2 ATI six-axis force sensor

场条件下对整体模型和部分节段模型进行高频底部 测力风洞试验,将左侧塔架沿不同高度分别 A、B、 C、D 四个节段模型(图4)。风洞试验刚性缩尺整体 模型和节段模型采用 SLA 光敏树脂 3D 打印而成, 缩尺比分别为1:100 和1:50。风洞试验中整体模型 及 A 节段模型见图 5。





(a) 整体模型



(b) A 节段

图 5 风洞试验模型 Fig. 5 Wind tunnel test models

1.3 风场模拟与试验工况

采用尖塔和粗糙元、地毯对 A 类和 B 类地貌进 行风场模拟,为确保风洞流场品质,将风洞试验段中 风剖面和湍流度曲线与荷载规范分别进行对比分 析,结果显示风场模拟效果良好。为详细考察地貌 和风向对气动力系数的影响,利用结构的对称性,在 0°~90°范围内每间隔 15°测量一次。由于篇幅限 制,以 A 节段模型为例详细给出风洞测量气动力系 数对比分析结果。

1.4 主要研究内容

利用高频底部测力天平同步采集的力和力矩数据,详细考察 *x* 向和 *y* 向的气动力系数 *C_x* 和 *C_y* 以及 扭矩系数 *C_{mz}*,利用如下计算获得。

$$\begin{cases} C_x = \frac{F_x}{0.5\rho U^2 S} \\ C_y = \frac{F_y}{0.5\rho U^2 S} \\ C_{mz} = \frac{M_z}{0.5\rho U^2 SB} \end{cases}$$

式中 F_x 、 F_y 、 M_z 分别为x、y方向的力和扭矩。U为参 考风速,均匀流场U = 14.1 m/s,A 类和 B 类地貌参 考风速取模型顶部风速,分别为7.6 m/s和8.7 m/s。 ρ 为空气密度,S 为迎风面积,B 为结构特征宽度 (表1)。

表1 各风向角下A节段模型及整体模型特征宽度

Tab. 1 Characteristic width of segment model A and overall model at different wind directions

| 风向角/(°) | A节段模型特征宽度/mm | 整体模型特征宽度/mm |
|---------|--------------|-------------|
| 0 | 30.0 | 60.0 |
| 15 | 47.1 | 76.0 |
| 30 | 60.9 | 86.9 |
| 45 | 70.7 | 91.9 |
| 60 | 75.6 | 90.6 |
| 75 | 75.3 | 83.1 |
| 90 | 70.0 | 70.0 |

2 A节段模型气动力系数分析

将 A 节段模型气动力系数均值、均方根、偏度 和峰度以及功率谱等进行对比分析,详细考察风向、 地貌等因素对气动力系数的影响规律,通过每个节 段模型气动力特性对比分析,可为整体结构风荷载 特性的精细化研究提供依据。

2.1 统计特征分析

对比分析不同地貌、风向下的气动力系数的均 值、均方根、峰度(kurtosis)和偏度(skewness)等统计 特性。三种不同流场下 A 节段模型 C_x 和 C_y 的均值 和均方根对比见图 6,在0°~90°风向角下, C_x 均值 逐渐递增,在 90°达到最大, C_x 均方根值先减后增, 在 0°达到最大,75°取到最小值。 C_y 均值逐渐递减, 在 0°达到最大, C_y 均方根逐渐递增,在 90°达到最 大,主要原因是随着风向角的变化,挡风面积、气体 绕流和分离方式不同导致结构的受力状态发生变 化。0°风向均匀流场、A 类地貌和 B 类地貌 A 节段模 型 C_x 均方根之比为 1:1.60:1.59, C_y 均方根之比为 1:1.53:1.30。均匀流场中各风向下 C_x 最大均值和 C_y 最大均值之比为 1:1.10,说明两个垂直方向气动 力特性较为接近。

图 7 为三种流场条件下 A 节段模型气动力系 数 skewness 和 kurtosis 对比,三类流场条件下 C_x 的 skewness 波动范围 – 0.38 ~ –0.01,B 类地貌下各 个风向下 skewness 绝对值最大。同时可见, C_y 的 skewness 波动范围 0.01 ~ 0.55,在 30°向角下 B 类地 貌的 skewness 最大。kurtosis 的变化规律见图 7(b), kurtosis 值均在 3 刻度线以上。均匀流、A 类地貌、 B 类地貌三种流场条件下 C_x 的 skewness 最大值之 比和 kurtosis 最大值之比分别为 1:1.92:3.17 和 1:1.08:1.19,同时 C_y 的 skewness 最大值之比和 kurtosis 最大值之比分别为 1:3.57:7.86 和 1:1.11:1.20。



图 6 A 节段气动力系数均值与均方根值对比

Fig. 6 Comparison of mean values and RMS values of aerodynamic coefficients of segment A



图 7 A 节段气动力系数偏度与峰度对比



2.2 功率谱分析

从频域角度详细考察地貌、风向对气动力系数 的影响规律,图8为0°风向三类流场下A节段模型 气动力系数功率谱对比分析。 1) 地貌的影响

图 8 对比可见,0°风向 A 节段模型 C_x和 C_y功 率谱在 A 类地貌和 B 类地貌高频部分大于均匀流 场,这是由于紊流场对流动量高,耗散动量低。





Fig. 8 Comparison of PSD of aerodynamic coefficients of segment A under different terrains

2) 风向角的影响

图 9 为输电构架 A 节段模型在均匀流场不同 风向角时气动力系数 C_x 和 C_y 功率谱对比,在低频 部分,对 C_x 和 C_y 功率谱密度影响最大的风向角分别 是0°和90°。在高频部分,对*C*_{*}功率谱密度影响最大的风向角为0°和75°,对*C*_y功率谱密度影响最大的为0°和90°。主要原因是随着风向角的不同,气体绕流模式发生变化导致流场特性改变,能量传递随之改变。





3 整体和节段模型气动力系数对比分析

3.1 统计特征对比

3.1.1 均值与均方根

均匀流场不同风向时各节段模型与整体模型气动力系数 *C_x*和 *C_y*均值对比见图 10。对比发现, *C_x*从 0°到90°递减, 0°时最大, 90°时最小, *C_y*的变化规律 相反。90°风向均匀流场下整体模型与四个节段模型 *C_x*的均值之比为 1:0.02:0.26:0.22:0.38, *C_y*的

均值之比为1:0.46:0.57:0.43:0.69。对比发现各 节段模型均值 D 节段占比最大。

图 11 为均匀流场下节段及整体模型气动力系数 *C_x* 和 *C_y* 均方根对比。整体模型节段模型气动力系数均方根变化趋势基本相同,*C_x* 从0°到90°递减,0°时最大,90°时最小,*C_y* 的变化规律正好相反。90°风向均匀流场下整体模型与 A ~ D 节段模型的*C_x* 和 *C_y* 均方根之比分别为 1:0.06:0.37:0.32:0.41和 1:0.47:0.58:0.44:0.70。









Fig. 11 Comparison of RMS values of aerodynamic coefficients of overall model and segment models

表明气动力系数的数据分布接近对称分布。对 C_{\star}

而言,在0°~90°风向角下,A节段和B节段模型

skewness 值均在0刻度线以下。对 C_v 而言,只有 D

模型在 75°风向 kurtosis 达到 3.44。对 C_x 而言, A

节段、B 节段和 D 节段的 kurtosis 值在 3 刻度线以

上,D节段模型 45°风向 kurtosis 达到 3.23。

节段的 skewness 值在 0 刻度线以下。

3.1.2 偏度与峰度

均匀流场输电构架节段模型及整体模型气动力 系数 C, 和 C, 偏度对比见图 12。整体模型与节段模 型 skewness 值变化范围为 -0.10~0.09, 接近于 0.





Fig. 12 Comparison of skewness of aerodynamic coefficients of overall model and segment models 图 13 为均匀流场下节段及整体模型气动力系 数 C_x 和 C_x 峰度对比。整体模型与节段模型气动力 系数 C, 的 kurtosis 值变化范围为 2.90~3.44, 整体





Fig. 13 Comparison of kurtosis of aerodynamic coefficients of overall model and segment models

4 结 论

本文通过1000 kV 特高压变电构架的高频天 平测力风洞试验详细考察了均匀流、A 类地貌和 B 类地貌下,风向角对气动力系数功率谱以及均值、均 方根等统计参数的影响规律,获得结论如下:

1)地貌对气动力系数均值和均方根影响较大。 0°风向 A 节段模型在均匀流场、A 类和 B 类地貌 C. 的均值之比为1:1.58:1.57,均方根之比为1:1.60:1.50。 与之对应, 三类流场条件下 C, 的均值之比为 1:7.00:7.57,均方根之比为1:1.53:1.30。

2)不同风向下输电构架气动力系数 C_{*} 和 C_{*} 统 计特性的变化明显,综合考虑均值、均方根等参数最 大值出现的风向以及对应时程对比分析表明 0°、 75°、90°风向可能出现最不利风向,为工程设计提供 参考。

3) 通过整体和各节段模型对比分析,明确各节 段模型对整体风荷载的贡献大小。90°风向均匀流 场下整体模型与 A~D 四个节段模型 C_x 的均值和 均方根值之比分别为1:0.02:0.26:0.22:0.38 和 1:0.06:0.37:0.32:0.41,可以发现各节段模型中 D 节段占比最大。

4) 均匀流场整体模型与节段模型气动力系数 C_x 的 kurtosis 值变化范围为 2.90~3.44, 整体模型 在75°风向 kurtosis 为3.44,D 节段模型气动力系数 C_x 在45°风向 kurtosis 为3.23。

参考文献

Planning Press, 2012

[1] 项国通. 格构式圆截面钢管塔风荷载特性的风洞试验研究 [D]. 杭州:浙江大学, 2013

XIANG Guotong. Wind tunnel investigation on wind load characteristics for latticed towers constructed from cylindrical members[D]. Hangzhou: Zhejiang University, 2013

- [2] 架空输电线路杆塔结构设计技术规定:DL/T 5154—2012[S].
 北京:中国计划出版社,2012
 Technical code for the design of tower and pole structures of overhead transmission line: DL/T 5154—2012[S]. Beijing: China
- [3] 牛华伟,孔凯歌,陈寅,等.500 kV 全联合变电构架体型系数风 洞试验及风振系数取值分析[J]. 湖南大学学报(自然科学版), 2015,42(11):80

NIU Huawei, KONG Kaige, CHEN Yin, et al. 500 kV whole combined substation framework shape factor of wind tunnel test and dynamic response factor analysis [J]. Journal of Hunan University (Natural Sciences), 2015, 42(11): 80. DOI: 10.3969/j.issn. 1674 - 2974.2015.11.011

- [4] 张庆华,顾明,黄鹏. 500 kV 单回路输电塔塔头风荷载计算模型研究[J]. 振动与冲击, 2009, 28(12): 151
 ZHANG Qinghua, GU Ming, HUANG Peng. Mathematical models study of wind load on superstructures of 500 kV single circuit transmission tower[J]. Journal of Vibration & Shock, 2009, 28 (12): 151. DOI: 10.3969/j.issn.1000-3835.2009.12.036
- [5] 邢月龙. 500 kV 同塔多回输电塔的风荷载研究[D]. 杭州:浙江 大学, 2012

XING Yuelong. Research of wind loading on 500 kV multiplecircuit transmission tower [D]. Hangzhou: Zhejiang University, 2012

- [6] 谢强,孙力,林韩,等. 500 kV 输电杆塔结构抗风极限承载力试 验研究[J]. 高电压技术, 2012, 38(3): 712
 XIE Qiang, SUN Li, LIN Han, et al. Experimental study on windresistant ultimate load-carrying capacity of 500 kV transmission tower[J]. High Voltage Engineering, 2012, 38(3): 712
- [7] SHAN Wenshan, LI Bo, YANG Jingbo, et al. Wind tunnel test on wind-induced aerodynamic force of transmission tower[J]. Applied Mechanics & Materials, 2014, 578/579: 427
- [8] STENGEL D, THIELE K, CLOBES M, et al. Aerodynamic damping of nonlinear movement of conductor cables in wind tunnel tests, numerical simulations and full scale measurements [J]. Journal of Wind Engineering & Industrial Aerodynamics, 2017, 169:47

- [9] 肖正直,李正良,汪之松,等. 基于 HFFB 试验的特高压输电塔风 振响应分析[J]. 工程力学, 2010, 27(4): 218 XIAO Zhengzhi, LI Zhengliang, WANG Zhisong, et al. Wind induced vibration analysis of UHV transmission tower based on the HFFB tests[J]. Engineering Mechanics, 2010, 27(4): 218
- [10] 汪之松. 特高压输电塔线体系风振响应及风振疲劳性能研究
 [D]. 重庆:重庆大学, 2009
 WANG Zhisong. Study on wind-induced response and fatigue of UHV transmission tower-line coupled system [D]. Chongqing: Chongqing University, 2009
- [11]杨明,王尉,王磊,等. 1 000 kV 全联合变电构架风荷载效应研究[J]. 武汉大学学报(工学版), 2010, 43(增刊): 100 YANG Ming, WANG Wei, WANG Lei, et al. Effect of wind load for 1 000 kV all joint substation framework[J]. Engineering Journal of Wuhan University, 2010, 43(S): 100
- [12] CALOTESCU I, SOLARI G, Alongwind load effects on freestanding lattice towers [J]. Journal of Wind Engineering & Industrial Aerodynamics, 2016, 155: 182
- [13]邹良浩,梁枢果,邹垚,等.格构式塔架风载体型系数的风洞 试验研究[J].特种结构,2008,25(5):41
 ZOU Lianghao, LIANG Shuguo, ZOU Yao, et al. Wind tunnel test study on wind carrier shape factor of lattice tower [J]. Special Structures, 2008, 25(5):41
- [14]沈国辉,项国通,邢月龙,等.2种风场下格构式圆钢塔的天平 测力试验研究[J].浙江大学学报(工学版),2014,48(4): 704

SHEN Guohui, XIANG Guotong, XING Yuelong, et al. Experimental investigation of steel latticed towers with cylindrical members based on force balance tests under two wind flows [J]. Journal of Zhejiang University (Engineering Science), 2014, 48 (4): 704. DOI: 10.3785/j.issn.1008 – 973X.2014.04.021

- [15]XIE Qiang, CAI Yunzhu, XUE Songtao. Wind-induced vibration of UHV transmission tower line system: wind tunnel test on aeroelastic model [J]. Journal of Wind Engineering & Industrial Aerodynamics, 2017, 171: 219
- [16]ZHOU Qi, ZHANG Hongjie, MA Bin, et al. Wind loads on transmission tower bodies under skew winds with both yaw and tilt angles[J]. Journal of Wind Engineering & Industrial Aerodynamics, 2019, 187: 48
- [17] ABD-ELAAL E S, MILLS J E, MA Xing. A review of transmission line systems under downburst wind loads [J]. Journal of Wind Engineering & Industrial Aerodynamics, 2018, 179: 503

(编辑 赵丽莹)