DOI:10.11918/j.issn.0367-6234.201608050

供水管网内生物膜与余氯衰减交互作用

钟 丹1,袁一星1,马文成1,吴晨光1,袁 媛2,李阳青1

(1.哈尔滨工业大学市政环境工程学院,城市水资源与水环境国家重点实验室,哈尔滨150090;2.北京电子科技职业学院生物工程学院,北京100176)

摘 要:为研究生物膜与余氯衰减之间的交互作用,通过静态试验、动态试验相结合的模拟方式,在自制供水管网模拟装置内进行实验.选择铸铁、PE、不锈钢 3 种管材及 1,3,4 mg/L 3 个投氯量,多角度研究不同质量浓度余氯存在条件下生物膜的形成和发展差异,以及生物膜作用下的余氯衰减情况,探讨管网内余氯和生物膜的相互影响.结果表明:余氯质量浓度对生物膜的形成和发展具有较显著的影响,另一方面,在生物膜作用下,余氯衰减呈现不同的规律,二者之间交互作用,具体表现为:投氯量升高,PE 和不锈钢管内生物量均逐渐降低,而铸铁管内生物量反而升高;在生物膜作用下,余氯衰减分为快速消耗阶段(0~30 min)和稳定消耗阶段(30 min 之后);铸铁管内生物膜对余氯衰减状况影响较大,PE 管次之,不锈钢管对余氯衰减影响最小;生物膜的生物多样性对余氯衰减影响不大,而生物量与余氯衰减之间关系密切;流速和初始氯质量浓度对余氯衰减影响较大.本研究结果可为供水管网氯消毒的控制以及氯衰减模型的建立提供必要的理论支撑,强化管网水质安全的保障. 关键词:供水管网,水质;余氯;衰减规律;管材;生物膜

中图分类号: TU991. 21 文献标志码: A 文章编号: 0367-6234(2017)08-0049-06

Interaction effects between biofilm and chlorine decay in water distribution network

ZHONG Dan¹, YUAN Yixing¹, MA Wencheng¹, WU Chenguang¹, YUAN Yuan², LI Yangqing¹

(1.State Key Laboratory of Urban Water Resource and Environment, School of Municipal and Environmental Engineering, Harbin Institute of Technology, Harbin 150090, China; 2.School of Biological Engineering, Beijing Polytechnic, Beijing 100176, China)

Abstract: In order to know the interaction effects between biofilm and chlorine decay, influences of chlorine residual on biofilm formation and chlorine decay rules under the existence of biofilm were investigated through static and dynamic simulation in simulated pipelines. Three kinds of pipe materials (cast iron, PE, stainless steel) and 3 chlorine dosage (1, 3, 4 mg/L) were chosen. Results show that chlorine decay and biofilm development interacted, and the specific results are as follows. With the increase of chlorine, biomass decreases in PE and stainless steel, while increases in cast iron; with the existence of biofilm, chlorine decay could be divided into two parts: fast decay (0-30 min) and stable decay (after 30 min). Cast iron influences chlorine decay seriously, followed by PE, and the effects of stainless steel is minimum. Influence of biological diversity on chlorine decay is not obvious, while biomass is closely related with chlorine decay. Velocity and chlorine dosage influenced chlorine decay evidently. This research could support disinfection, chlorine decay modeling and water quality security in water distribution network.

Keywords: water distribution network (WDN); water quality; chlorine residual; decay rules; pipe material; biofilm

随着管网的多年运行,沿管道内壁会逐渐形成生 长环^[1-2].生长环是管道内沉淀物、锈蚀物、黏垢、生物 膜等构成的混合体^[3-5].生长环表层的黏稠状薄膜即 为生物膜.自来水在管网输送的过程中与生物膜直接 接触,且可在管网中停留数小时乃至数天,若受到二 次污染,将导致用户端水质恶化,因此,供水管网内生 物膜对水质的影响备受关注,对此的研究也愈来愈

- 作者简介:钟 丹(1981—),女,副教授;
- 袁一星(1957—),男,教授,博士生导师
- 通信作者: 马文成, damahit@163.com

多.而对于管网内生物膜与余氯衰减交互作用的研究 较少.本文通过动态模拟试验,研究了余氯对生物膜 形成的影响及生物膜作用下的余氯衰减规律.本研究 成果对供水管网氯消毒的控制、氯衰减模型的建立及 水质安全保障具有重要的指导意义^[6-8].

1 实 验

1.1 实验装置

采用的供水管网模拟装置及各部分构造如图 1 所示.根据目前管网材质的调研结果,选择铸铁、PE、 不锈钢作为研究管材,分别制作各研究管材的挂片. 铸铁管材挂片为长 12 cm,宽 2.5 cm,厚 0.9 cm 的矩 形,由 DN50 的新管道加工而成; PE 管材挂片长

收稿日期: 2016-08-15

基金项目: 国家自然科学基金(51578180;51308149);城市水资源与 水环境国家重点实验室(哈尔滨工业大学)自主课题 (2014TS08)

10 cm,由外径 32 mm、壁厚 3 mm 的新管道加工而成;不锈钢管材挂片长 12.5 mm,由外径 20 mm、壁厚 1 mm 的新管道加工而成,挂片制作方式如图 2 所示.模拟管网总长 5 m,挂片置于辅助管段内,辅助管段采用医用 PVC 管.



1—自来水; 2—高位水箱; 3—搅拌装置; 4—消毒剂投加装置;
5、7—水泵; 6、8、13、14、15—阀门; 9—低位水箱; 10—流量计;
11、12—管段生物膜反应器; 16—排水口

图1 管道模拟系统示意

Fig.1 Schematic diagram of pipelines



(b) PE、不锈钢 图 2 试验管段实物

Fig.2 Experimental pipes

实验采用市政管网的自来水,水质状况如表 1 所示.高位水箱材质为 304 不锈钢,容积为 1.2 m³, 低位水箱材质为 PVC,容积为 30 L,水在高位水箱 内与消毒剂混合稳定,由高位水箱进入低位水箱后, 在水泵的作用下在模拟管网及低位水箱内循环.流 速的测定采用容积法,可通过调节阀门改变流速.

表 1 进水水质 Tab.1 Water quality of experimental water

	浊度/ NTU	рН	碱度/ (mg・L ⁻¹)	氯化物/ (mg・L ⁻¹)	硝酸盐氮/ (mg・L ⁻¹)	硫酸盐/ (mg・L ⁻¹)	TOC/ $(\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$	总铁/ (mg・L ⁻¹)	磷酸根/ (µg・L ⁻¹)	异养菌 计数/CFU
平均值	0.41	7.02	26.07	5.02	3.52	8.06	2.10	0.41	3.65	30

1.2 实验方法

· 50 ·

为了便于实验运行和比较,共制作了图1所示的12套实验装置,实验在12套装置内平行进行,各装置管材及投氯量如表2所示.从水厂的投氯量角度考虑选择1mg/L,从耐氯菌的特性研究考虑选择3,4mg/L两个质量浓度.实验装置于8月初开始运行.

Tab.2 Pipe material and chlorine dosage in each equipment

装置	投氯量/ (mg・L ⁻¹)	管材	装置	投氯量/ (mg・L ⁻¹)	管材
1	0	PE	7	3	不锈钢
2	1	PE	8	4	不锈钢
3	3	PE	9	0	球墨铸铁
4	4	PE	10	1	球墨铸铁
5	0	不锈钢	11	3	球墨铸铁
6	1	不锈钢	12	4	球墨铸铁

1.2.1 生物膜和进出水 HPC 测定

采用异养菌平板计数法(HPC),具体步骤如下: 1)样品采集.取下实验装置中的一段实验管段, 用灭菌的去离子水冲洗后放入装有无菌蒸馏水的广 口瓶中,将广口瓶置于超声波振荡器中,功率设置为 80 W 振荡 2 min,间歇 2 min,如此重复 5 次;2)样品 稀释.利用倍比稀释法将水样稀释到需要的质量浓 度;3) 接种.取上述稀释菌液 0.5 mL 接种到准备好的 培养皿中,用涂棒将水样均匀涂于培养皿表面,并用 封口膜封住平板,每个稀释度 3 个平行样;4) 培养. 于 25 ℃恒温倒置培养 5~7 d;5) 计数.待菌落数目稳 定后对菌落数目进行计数,据此计算水样中异养菌 数目.

1.2.2 进出水其他水质测定方法

试验中温度、浊度、pH、电导率、TOC、总铁等常 规指标均按国家标准方法测定^[9],余氯的测定方法 采用 DPD(N,N-二甲基-1,4-二苯胺)比色法.

2 结果与讨论

2.1 供水管网内余氯对生物膜生长的影响

实验装置先行运行约 60 d,此时管壁内生物膜 生物量已经稳定,于 10 月和 12 月对各装置取样并 测定,12 月水温约 18 ℃,10 月水温约 26 ℃,图 3 分 别为 1~4 号(PE)、5~8 号(不锈钢)和 9-12 号(铸 铁)装置管壁生物膜生物量随余氯质量浓度的变化. 可以看出,PE、不锈钢、铸铁管材内管壁生物膜细菌 密度的对数值分别在 $3.8 \sim 5.3 \cdot 1.1 \sim 4.6 \cdot 4.5 \sim 6.4$ 内, 即细菌密度分别为 $6.0 \times 10^3 \sim 1.81 \times 10^5 \cdot 13 \sim 4.01 \times 10^4 \cdot 3.4 \times 10^4 \sim 2.78 \times 10^6$ cell/cm².

由图 3(a)、(b)可知,PE 和不锈钢管内,随着余

氯质量浓度的升高,生物量均逐渐降低,二者呈负相 关关系.其中,PE 管内,10 月份和12 月份的相关系 数分别为0.82 和0.71.不锈钢管内,10 月份和12 月 份的相关系数分别为0.85 和0.82,生物量受余氯质 量浓度影响均较大.也可以看出,温度升高,生物量 增大,余氯的衰减也增大.但在 PE 管中,余氯质量浓 度为0和4 mg/L 的装置内细菌密度的波动较小,仅 相差 10 倍,而不锈钢管内的变化幅度较大,相差 1 000倍以上.





Fig.3 Relation between chlorine concentration and biofilm biomass 值得注意的是,图3(c)中,与另外两种管材不 同,铸铁管内壁生物膜生物量随余氯质量浓度的升 高反而升高,与余氯质量浓度呈正相关关系,10月份 和12月份的相关系数分别为0.69和0.96.但是细菌 密度波动较小.这是由于铸铁管材容易腐蚀,形成的 锈蚀物可增加比表面积,为微生物提供更多安全的 栖息地,保护其生长.而 PE 管材很难被腐蚀,内壁光 滑平整,不锈钢管材更是如此.因此,余氯的作用也 更明显,更有利于微生物的灭活,管内卫生状况也更 好.此外,生物膜培养阶段为高氯环境,使得微生物 逐渐形成耐氯性,当加大投氯量时,在管壁内生长的 微生物逐渐减少,无耐氯能力的细菌被灭活,这就使 存活的微生物能够获得更多的养分和栖息地.

2.2 供水管网内生物膜对氯衰减的影响

2.2.1 管壁生物膜作用下余氯衰减动力学研究

以下述条件培养的生物膜作为研究对象:铸铁 管材,余氯质量浓度为3 mg/L,流速为0.6 m/s,温度 为15 ℃.待生物膜稳定后,投加1 mg/L 的氯,并逐时 测定余氯质量浓度,得到衰减曲线如图4所示.可以 看出,在生物膜的作用下,余氯的衰减分为快速消耗 阶段(0~30 min)和稳定消耗阶段(30 min 之后),此 现象与氯衰减规律一致^[10-11].原因可能是:反应初 期,主体水中的余氯与生物膜直接接触并发生氧化 还原反应,同时,在水流的冲刷作用下,部分生物膜 由管壁脱离进入水中,增大了与余氯接触的机会,反 应速率随之增大.生物膜表面易于与氯发生反应的 物质随反应的进行逐渐被消耗尽,余氯需要向生物 膜内部扩散才能进一步与生物膜发生反应.因此,消 耗速度逐渐减慢,进入稳定消耗阶段.



生物膜+反应器:管网中总的余氯衰减情况;反应器:去除实验管段后 余氯的衰减情况;生物膜余氯衰减曲线=余氯初始质量浓度-(反应 器余氯衰减曲线-生物膜反应器余氯衰减曲线)

图 4 生物膜存在条件下的余氯衰减曲线

Fig.4 Chlorine decay with the existence of biofilm

决定余氯衰减速率的因素为余氯向生物膜内部 的扩散速率和余氯与生物膜表明物质之间的反应速 率,而后者更快,因此,后者决定了余氯衰减速率.

由图 4 可知,稳定消耗阶段,余氯质量浓度与反应时间呈较好的线性关系,因此,该阶段的余氯衰减可由零级反应表征.由图 4 还可见,生物膜余氯衰减曲线位于反应器余氯衰减曲线下方,这说明与主体水相比,管壁对余氯衰减的影响要大得多.这是由于生物膜中聚集了大量的有机物质,远多于主体水中的量,且随着微生物的生长,不断分泌胞外物质,使得生物膜不断增厚,死亡的微生物也可与氯发生反应^[12].这也是余氯衰减模型的建立要考虑管壁衰减

的原因.

· 52 ·

2.2.2 生物膜与余氯反应的影响因素分析

1)管材的影响.将1 mg/L 余氯质量浓度下培养的生物 膜作为研究对象.待生物 膜稳定后,投加 1 mg/L的氯,并逐时测定余氯质量浓度,得到余氯衰 减曲线,如图5 所示,余氯衰减情况如表3 所示.本研 究中的余氯消耗系数是指余氯衰减一级模型中的系 数 $k(\rho = \rho_0 \times e^{-kt})$,k值的确定是通过 Excel 软件,对余 氯质量浓度和时间拟合得到.



图 5 不同管材培养的生物膜作用下余氯衰减曲线

Fig.5 Chlorine decay with the existence of biofilm developed in different pipe materials

由图 5 和表 3 可知,在快速消耗阶段,PE、铸铁管内生物膜作用下的氯衰减状况基本一致,氯消耗量及余氯衰减系数均大于不锈钢管.在稳定消耗阶段,铸铁管内余氯消耗速率明显大于 PE、不锈钢管材,是后者的 3~4 倍,PE、不锈钢管壁内生物膜对余氯衰减速率的影响非常接近.可见,在 3 种管材培养的生物膜中,铸铁管的影响最大,PE 管第二,不锈钢管影响最小.这也是由于铸铁管易腐蚀,可为微生物提供庇护所,而 PE 和不锈钢管不易腐蚀,内壁光滑,这与 Van der Kooij 等的研究结论一致^[13].

表 3	不同管材生物膜生物量及余氯衰减情况
100	196719671961961982333333333333333333333333333333333333

Tab.3 Biofilm biomass and chlorine decay coefficient in different pipe materials

管材	生物膜生物量/ log(CFU・cm ⁻²)	快速消耗阶段 余氯衰减量/ (mg・L ⁻¹)	稳定消耗阶段 余氯消耗系数/ (mg・L ⁻¹ ・min ⁻¹)
不锈钢	2.93	0.16	4.8E-4
铸铁	5.54	0.24	1.5E-3
PE	4.31	0.24	4.0E-4

2)生物多样性的影响.由研究知,铸铁管内的余 氯质量浓度对生物膜多样性及细菌种类影响较 大^[14-15],因此,在1、3和4mg/L余氯质量浓度下培 养生物膜并作为研究对象,考察生物多样性对余氯 衰减的影响.待生物膜稳定后,投加1mg/L的氯,保 持实验条件为:流速0.6m/s,温度15℃,并逐时测 定余氯质量浓度,得到余氯衰减曲线(如图6所示), 余氯衰减情况如表4所示.



图 6 生物膜作用下余氯衰减曲线(铸铁)

Fig.6 Chlorine decay with the existence of biofilm developed in different chlorine concentration (cast iron)

表 4 不同余氯质量浓度下培养的生物膜生物量以及余氯衰 减情况(铸铁)

Tab.4 Biofilm biomass and chlorine decay coefficient with the existence of biofilm developed in different chlorine concentration (cast iron)

ρ(余氯)/ (mg・L ⁻¹)	生物膜生物量/ log(CFU・cm ⁻²)	快速消耗阶段 余氯衰减量/ (mg・L ⁻¹)	余氯消耗系数/ (mg・L ⁻¹ ・min ⁻¹)
1	5.54	0.24	1.5E-3
3	6.29	0.21	1.2E-3
4	6.44	0.07	1.2E-3

由图 6、表 4 可知,在快速消耗阶段,随着余氯质 量浓度的增加,余氯的衰减量不断减少;在稳定消耗 阶段,随着余氯质量浓度的增加,余氯的衰减系数变 化不大.说明生物多样性对余氯衰减速率影响不大, 上述现象可用生物进化理论解释.在生物膜的培养 过程中,微生物已经适应了高氯质量浓度,具备了一 定的抗氯性,能够抵抗余氯的灭活作用,且随着培养 环境余氯质量浓度的提高,这种抗氯性愈加显著.也 有学者得到类似的结论^[3, 16-17].

3)生物膜生物量的影响.以 0、1、3、4 mg/L 余氯 质量浓度下、PE 和不锈钢管内培养生物膜作为研究 对象,考察生物量对余氯衰减的影响.待生物膜稳定 后,投加 1 mg/L 的氯,并逐时测定余氯质量浓度,得 到余氯衰减曲线如图 7 所示.由表 5、图 7 可知,在稳 定消耗阶段,随着余氯质量浓度的升高,PE 管内余 氯衰减系数不断减小,投氯量为 0 和 4 mg/L 时余氯 衰减系数相差 6 倍.不锈钢管内余氯衰减系数更为 接近.

PE、不锈钢管内余氯衰减系数与生物膜生物量 的关系如图8所示.可以看出,两种管材内,相关性系 数都较高,表明二者的正相关关系较显著.这是由于 微生物在生长过程中不断分泌胞外物质用以保护自 身免受外界影响,同时黏附水中有机物,因此,生物 膜中生物量的多少从某种程度上反映了水中有机物 的数量,这些物质均可与余氯发牛反应,因此,牛物 膜的生物量与余氯衰减之间必然存在紧密联系.也 有学者得到类似结论[18-20].

表 5 不同余氯质量浓度下培养的生物膜生物量以及余氯衰 减情况

Tab.5 Biofilm biomass and chlorine decay coefficient with the existence of biofilm developed in different chlorine concentration (PE, stainless steel)

答封	ho(余氯)/	生物膜生物量/	余氯消耗系数/	
官內	$(mg \cdot L^{-1})$	$\log(\text{ CFU} \cdot \text{cm}^{-2})$	$(\operatorname{mg} \cdot \operatorname{L}^{-1} \cdot \operatorname{min}^{-1})$	
	0	5.26	6.8E-4	
DF	1	4.31	4.1E-4	
ГĽ	3	4.10	2.3E-4	
	4	4.00	1.0E-4	
	0	5.31	1.08E-3	
不矫切	1	5.54	4.8E-4	
小玩扮	3	6.29	4.6E-4	
	4	6.44	3.2E-4	





Fig.7 Chlorine decay with the existence of biofilm developed in different chlorine concentration

4) 流速的影响.以1 mg/L 余氯质量浓度下、不 锈钢管内培养生物膜并作为研究对象.分别测定流 速为 0.4 和 0.6 m/s 时余氯的衰减情况,得到余氯衰 减曲线(如图9所示).快速衰减阶段,与0.4 m/s相 比,流速为0.6 m/s时余氯衰减较大;稳定消耗阶段, 与 0.4 m/s 相比,流速为 0.6 m/s 时余氯衰减速率较 大.这可从流体力学的角度解释:一方面,流速增大, 水流对生物膜的冲刷作用增大,将有更多的生物膜 脱离管壁进入主体水,增加了反应的几率;另一方

面,流速增大,管内壁黏性底层变薄,氧和余氯通过 该层的扩散补给更容易,因此,促进了反应的进行, 增加了氯的消耗.



图 8 生物膜生物量与余氯消耗系数的关系







5)初始氯质量浓度的影响.以1 mg/L 余氯质量 浓度下、PE 管内培养生物膜作为研究对象.分别测 定初始氯质量浓度为1、2 mg/L 时余氯的衰减情况 (如图 10 所示).在快速消耗阶段,投氯量为 1 mg/L 时,余氯质量浓度降低了 24%,投氯量为 2 mg/L 时, 余氯质量浓度降低了 13%;在稳定消耗阶段,与 1 mg/L相比,投氯量为2 mg/L时,余氯衰减速率系 数更大,是前者的9倍.可见,增加投氯量在初期并不 能引起余氯消耗的加快,因为这段时间内增加余氯 消耗量的主要因素是有机物质的量,而在后期,余氯 衰减速率更快,因为增大投氯量使得生物膜与主体 水中余氯质量浓度的差值增大,扩散速度增大.



图 10 生物膜作用下初始氯质量浓度对余氯衰减的影响

- Fig.10 Influence of chlorine dosage on chlorine decay with the existence of biofilm
- 3 结 论

1) PE 和不锈钢管内,随着余氯质量浓度的升高,生物量均逐渐降低,而铸铁管内生物膜生物量随 着余氯质量浓度的升高反而升高.

2)在生物膜作用下,余氯衰减分为快速消耗阶段(0~30 min)和稳定消耗阶段(30 min 之后);在3 种管材培养的生物膜中,铸铁管的影响最大,PE 管 第二,不锈钢管影响最小.

3)生物膜的生物多样性对余氯衰减速率影响不 大,而生物量与余氯衰减之间关系密切;流速对余氯 衰减影响较大,初始氯质量浓度对余氯的稳定消耗 阶段具有较大影响.

4)高氯环境下培养的生物膜适应了氯的存在, 具有一定抗氯性,这也可证明管网内耐氯菌存在的 可能性.

参考文献

- [1] 袁一星,赵洪宾,赵明. 给水管网生长环的研究[J]. 哈尔滨建筑 大学学报, 1998, 31(1): 72-76.
 YUAN Yixing, ZHAO Hongbin, ZHAO Ming. Study on growth ring in water supply system [J]. Journal of Harbin University of Civil Engineering and Architecture, 1998, 31(1): 72-76.
- [2] 李欣, 王郁萍, 赵洪宾,等. 给水管道生长环的防治与冲洗[J]. 哈尔滨建筑大学学报, 2002, 35(6):30-32.
 LI Xin, WANG Yuping, ZHAO Hongbin, et al. Control and flush of growth ring[J]. Journal of Harbin University of Civil Engineering and Architecture, 2002, 35(6):30-32.
- [3] 李爽,张晓健. 给水管壁生物膜的生长发育及其影响因素[J]. 中国给水排水,2003,19(13):49-52.
 LI Shuang, ZHANG Xiaojian. Formation and influences of biofilm in pipe walls[J]. China Water and Wastewater, 2003, 19(13):49-52.
- [4] 吴红伟,刘文君,贺北平,等. 配水管网中管垢的形成特点和防治措施[J]. 中国给水排水, 1998, 14(3):37-40.
 WU Hongwei, LIU Wenjun, HE Beiping, et al. Formation and contral of pipe scale in WDN[J]. China Water and Wastewater, 1998, 14(3):37-40.
- [5] 祝万鹏,杨志华,蒋展鹏,等.城市自来水系统碳酸盐平衡与阻 垢技术[J].水处理技术,1994,20(3):156-162.
 ZHU Wanpeng, YANG Zhihua, JIANG Zhanpeng, et al. Carbonate balance and scale inhibition of WDN [J]. Water Treatment Technology, 1994, 20(3):156-162.
- [6] 袁一星,钟丹.速率系数可变模型的建立及其性能研究[J].哈尔

滨工业大学学报,2010,42(10):1559-1563.

- YUAN Yixing, ZHONG Dan. Establishment and performance of variable rate coefficient model [J]. Journal of Harbin Institute of Technology, 2010,42(10):1559-1563.
- [7] BOCCELLI D L, TRYBY M E, UBER J G, et al. A reactive species model for chlorine decay and THM formation under rechlorination conditions[J]. Water Research, 2003,37(11):2654-2666.
- [8] OSTFEID A. Enhancing water distribution system security through modeling[J]. Journal of Water Resources Planning and Management, 2006, 132(4):209~210.
- [9] 国家环保总局. 水和废水监测分析方法[M]. 4版.北京:中国环境科学出版社,2002. State Environmental Protection Administration. Monitoring and

analysis method of water and wastewater[M]. 4th ed. Beijing: China Environmental Science Press, 2002.

- [10] 钟丹. 给水管网余氯衰减规律及影响因素研究[D]. 哈尔滨:哈尔滨工业大学, 2009.
 ZHONG Dan. Chlorine decay variation and influential factors in water distribution network[D]. Harbin: Harbin Institute of Technology, 2009.
- [11] JONKERGOUWA P M R, KHU S T, SAVIC D, et al. A variable rate coefficient chlorine decay model[J].Environ Sci Technol, 2009, 43 (2):408-414.
- [12]NDIONGUE S, HUCK P M, SLAWSON R M. Effects of temperature and biodegradable organic matter on control of biofilms by free chlorine in a model drinking water distribution system [J]. Water Research, 2005,39(6):953-964.
- [13] KOOIJ VAN DER D, VEENENDAAL H R, SCHEFFER W J. Biofilm formation and multiplication of Legionella in a model warm water system with pipes of copper, stainless steel and cross-linked polyethylene[J]. Water Research, 2005, 39(13):2789-2798.
- [14] MARTINY A C, JØRGENSEN T M, ALBRECHTSEN H J, et al. Long-term succession of structure and diversity of a biofilm formed in a model drinking water distribution system [J]. Applied and Environmental Microbiology, 2003,69(11):6899-6907.
- [15]管运涛,赵婉婉,蒋展鹏,等.给水系统附生生物膜发育的生物 量和种群结构[J].清华大学学报(自然科学版),2007,47(6): 818-821.

GUAN Yuntao, ZHAO Wanwan, JIANG Zhanpeng. Biomass and community structure of biofilm development in drinking water distribution system [J]. J Tsinghua Univ (Sci & Tech), 2007, 47 (6):818-821.

- [16] CHAVES S L, VIEIRA S M, JOÃO M. Influence of the diversity of bacterial isolates from drinking water on resistance of biofilms to disinfection [J]. Applied and Environmental Microbiology, 2010, 76 (19): 6673-6679.
- [17]陈雨乔. 饮用水系统中耐氯性细菌消毒特性及机理研究[D]. 北京:清华大学,2011:37-38.
 CHEN Yuqiao. Disinfection characteristics and mechanisms of chlorine resistant bacterial in drinking water system [D]. Beijing: Tsinghua Univ,2011:37-38.

[18]尤作亮,徐洪福,曲志军. 配水管网中水质变化规律及主要影响因素分析[J]. 给水排水,2005,31(1):21-26.
 YOU Zuoliang, XU Hongfu, QU Zhijun. Water quality variations and its influences[J]. Water Supply and Drainage, 2005,31(1):21-26.

- [19] FREDERIK H, CORDULA B, OLIVER K, et al. Assessing biological stability of drinking water without disinfectant residuals in a full-scale water supply system [J]. Journal of Water Supply: Research and Technology—AQUA, 2010,59(1):31-40.
- [20]张晓健,唐峰,王生辉. 给水管网内生物膜影响化合氯消耗的研究[J]. 中国给水排水,2006,22(17):1-4.
 ZHANG Xiaojian, TANG Feng, WANG Shenghui. Influence of biofilm on combined chlorine consumption [J]. China Water and Wastewater,2006,22(17):1-4.
 (编辑 刘 形)